

ПРИКАЗ

24 августа 2021г.

№ 107 -ОД

г.Алапаевск

О противопожарном режиме в ГАПОУ «АМТ»

Во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и с целью обеспечения и соблюдения мер пожарной безопасности в 2021-2022 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ГАПОУ СО «АМТ» следующий противопожарный режим:

1.1. Курение во всех помещениях техникума и на прилегающей территории запрещается.

1.2. Определить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в специальных металлических ящиках в следующих помещениях:

- в лаборатории отделочников ответственные:

кабинет 108 – Госман Любовь Николаевна, мастер производственного обучения;

кабинет 310 – Гусева Елена Ивановна, мастер производственного обучения;

- на складе – Федорова Любовь Ивановна, кладовщик.

Объем легковоспламеняющихся и горючих жидкостей не должен превышать недельной потребности.

1.3. Запретить хранение бензина в бочках, канистрах и другой таре в гаражах техникума.

1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на территории ГАПОУ СО «АМТ».

1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть зданий техникума.

1.5. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ:

– получить разрешение на работы в отделении пожарного надзора;

– удалить из здания людей;

– обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения;

– после проведения таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.6. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

1.8. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев.

1.9. Определить, что системой оповещения при пожаре является автоматическая пожарная сигнализация.

Ответственным лицом за осуществление наблюдения за работой пожарной сигнализации по техникуму назначить Ханталину Ларису Васильевну, заместителя директора по АХР и КБ, по корпусам:

главный корпус – Попову Елену Викторовну, заместителя директора по учебно-производственной работе

корпус № 1 – Загайнова Дениса Сергеевича, заместителя директора по инновационной работе и развитию;

корпус № 2 – Чехову Светлану Владимировну, заместителя директора по социально-педагогической работе;

общежитие № 1 – Путилову Светлану Николаевну, коменданта;

общежитие № 2,3 – Зайцеву Надежду Николаевну, заведующую общежитиями.

Обслуживание АПС по учреждению осуществляет АРО ООО «ВДПО» согласно договору № ПС-54 от 11.01.2021 г.

2. Утвердить порядок действий в случае возникновения пожара в образовательном учреждении.

3. Утвердить план мероприятий по противопожарной безопасности образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год.

4. Колмакову Дмитрию Андреевичу, заведующему информационно-ресурсного отдела, разместить данный приказ на сайте техникума.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГАПОУ СО «АМТ»



Т.И. Кургузкина

С приказом ознакомлены:

_____ Л.В. Хантали́на «__» _____
_____ Д.С. Зага́йнов «__» _____
_____ Е.В. Попова «__» _____
_____ С.В. Чехова «__» _____
_____ Н.Н. Зайцева «__» _____
_____ С.Н. Путилова «__» _____
_____ С.М. Трескова «__» _____
_____ Н.Л. Голубева «__» _____
_____ Д.А. Колмаков «__» _____
_____ Л.Н. Госман «__» _____
_____ Е.И. Гусева «__» _____
_____ Л.И. Федорова «__» _____

Исп. Хантали́на Л.В.